

PALOVAROITINOHJEISTUS

Pelastuslain mukaan kaikissa asunnoissa on oltava palovaroitin. Asunnon jokainen kerros on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella jokaista alkavaa 60 m² kohden.

**Palovaroittimen hankintavelvollisuus on asunnon haltijalla (vuokralaisella).
Asukas myös vastaa palovaroittimen toimintakunnosta.**

”Palovaroittimen sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota sen toimintaedellytyksiin. Palovaroitin on sijoitettava kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee leviämään esteettä. Palovaroitinta ei tule asentaa 50 cm lähemmäksi seinää, nurkkaa tai kattopalkkia. Sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös ilmavirtaukset, koska ne voivat estää palokaasujen pääsyn varoittimeen pidentäen hälytysaikaa. Varoitinta ei tule asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen. Palovaroitinta ei myöskään kannata sijoittaa keittiöön, kosteisiin tiloihin tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen. Palovaroitin asennetaan palovaroittimen mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti huomioiden edellä mainittu ohjeistus.”

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, 2014)